

## TILSYNSRAPPORT for brandmateriel

### BYGNING & SERVICE

Service dato: 06.06.2019

Fakturaadresse.

Integreret Institution Tinghøjen  
Skolebakken 82-84  
6705 Esbjerg Ø  
E-mail: [bit@esbjergkommune.dk](mailto:bit@esbjergkommune.dk)  
Birgit Thygesen  
Tlf. 75135877  
EAN-nr. 5798 0049 40150

Nr	Fysisk placering	Beskrivelse / Varenr.	Næste Service. Mdr / År	Næste trykprøvning / ombytning. år	Nyt
1	Køkken børnehave	Brandtæppe 11-1001-02	Juni. 20		
2	Køkken børnehave	Vandslukker 9 L. 11-1001-01	Juni. 20	OB-2021	
3	Børnehave gang	Slangevinde 30m 11-1001-03	Juni. 20	TP-2021	
4	Personale indgang	Vandslukker 9 L. 11-1001-01	Juni. 20	OB-2021	
5	Køkken vuggestue	Brandtæppe 11-1001-02	Juni. 20		
6	Vuggestue gang	Slangevinde 30m 11-1001-03	Juni. 20	TP-2021	X
7	Slukningsmateriel	Plombering 15-3009			4 stk.

Bemærkninger:
Linje 3: Der er leveret og monteret et 30 m ny ¾" stabiloslange og strålerør på slangevinde.
Linie 6: Der er leveret og monteret et 30 m ny ¾" stabiloslange og strålerør på slangevinde.

Eftersyn udført af: Lenni Schmidt Sørensen  
Reklamation over rapporten skal ske indenfor 5 hverdage, hvorefter den er accepteret.