

Integreret institution Tinghøjen  
Skolebakken 82-84  
6700 Esbjerg

Journal nr. 324

18-08-2022

### Vedrørende brandsyn afviklet af Michael Due Thomsen 18-08-2022

Synede objekter:

Daginstitutioner > 50 personer eller 10 sovende (4. Daginstitutionsafsnit til over 50 personer samt soverumsafsnit med over 10 sovepladser begge i bygningsafsnit i anvendelseskategori 6 (bkg. 2341))

Brandvæsenet har foretaget brandsyn<sup>1</sup> på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Birgit Thygesen, Emina Gutic, som havde mulighed for at kommentere brandvæsenets bemærkninger<sup>2</sup>.

Ved brandvæsenets besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at bestemmelserne<sup>3</sup> om brandsikkerhed var overholdt.

Brandsynet gav anledning til følgende særlige bemærkninger.

### Daginstitutioner > 50 personer eller 10 sovende

Regelgrundlag:

#### PÅBUD

##### 7.3.02 Flugtveje

Placering:

Lokation:

Der var placeret stole op foran en flugtvej.

Af BR18, § 138 fremgår, at brugen af en bygning skal ske, så det sikres, at sikkerheden i tilfælde af brand opretholdes. Dette medfører, at adgang til flugtveje, og selve flugtvejene, skal holdes tilgængelige og anvendelige både i og uden for bygningen.



Udbedres senest: 19-08-2022

Udbedringer af ovenstående punkter skal registreres på denne adresse:

<https://fridaportal.dk/brandsyn/506d154f95ed37432c3705078029f5ca>

#### **NÆSTE BRANDSYN<sup>4</sup>**

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år 2023.

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig.

Brandvæsnets afgørelse i medfør af brandsynet kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Nævnenes Hus (<https://naevneneshus.dk/>) inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Klage over et påbud fritager ikke for at efterkomme dette. Klagemyndigheden kan bestemme, at en klage skal have opsættende virkning.<sup>5</sup>

Venlig hilsen

Michael Due Thomsen

Beredskabsinspektør

- 
1. Brandsyn foretages med hjemmel i § 2 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 2341 af 9. December 2021 om brandsyn (brandsynsbekendtgørelsen).
  2. Jf. forvaltningsloven § 19.
  3. Jf. brandsynsbekendtgørelsens § 14.
  4. Brandsynsterminen er fastsat i henhold til brandsynsbekendtgørelsens § 6.
  5. Jf. byggelovens § 23 og 24.